

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН ОАО Владимирский завод
"Электроприбор"

| № п.п. | Показатели | Баланс по организации (в целом) факт 2017 год | | | | | | Баланс организации (без учета собственного потребления) факт 2017 год | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|------------|-------|------------|------------|---|--|----|----|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----|---|-----|----|----|----|
| | | Всего | | ВН | | СН1 | | СН2 | | НН | | Всего | | ВН | | СН1 | | СН2 | | НН | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 16 498,145 | 16 490,341 | 0,000 | 16 498,145 | 14 753,493 | | | | | 2 060,277 | 2 052,473 | 0,000 | 168,512 | 1 909,409 | | | | | | |
| 1.1. | из смежной сети, всего | x | x | 0,000 | 16 490,341 | | | | | x | x | x | 0,000 | 2 060,277 | 1 909,409 | | | | | | |
| | в том числе из сети | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 1.1.1. | ВН | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 1.1.2. | СН1 | x | x | x | 16 490,341 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | СН2 | x | x | x | 0,000 | | | | | | | | | 2 060,277 | 0,000 | | | | | | |
| 1.2. | от электростанций | 0,000 | | | x | 14 753,493 | | | | | x | x | x | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| 1.3. | из сетей ФСК | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| 1.4. | из сетей Владимирэнерго | 16 498,145 | 16 490,341 | | 7,804 | | | | | | 2 060,277 | 2 052,473 | 0,000 | 7,804 | 0,000 | | | | | | |
| 1.5. | из сетей других организаций | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| 2. | Потери электроэнергетики в сети | 1 243,520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | то же в % (п.1./п.1.3) | 6,88 | 0,000 | 0,000 | 988,741 | 254,778 | | | | | 156,118 | 0,000 | 0,000 | 135,982 | 20,136 | | | | | | |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | 16 490,341 | | | | | | | | | 6,880 | 0,000 | 0,000 | 5,900 | 1,8200 | | | | | | |
| 4. | Полезный отпуск из сети потребителям, | 15 246,821 | 0,000 | 0,000 | 748,106 | 14 498,715 | | | | | 1 904,159 | 0,000 | 0,000 | 14,886 | 1 889,273 | | | | | | |
| 4.1. | присоединенным к сети переток в ОАО "Владимирэнерго" | 1 904,103 | | | 14,886 | 1 889,217 | | | | | 1 904,103 | 0,000 | 0,000 | 14,886 | 1 889,217 | | | | | | |
| 4.2. | собственное потребление | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| 4.3. | переток в другие сетевые организации | 13 342,718 | | | 733,220 | 12 609,498 | | | | | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | | | | | | |
| 4.4. | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |

Главный энергетик:

Большаков Р.В.

Р.В. Большаков

Электрическая мощность по диапазонам напряжения ОАО Владимирский завод "Электроприбор"

МВт

| № п.п. | Показатели | Баланс по организации (в целом) | | | | | | Баланс организации (без учета собственного потребления) | | | | | |
|--------|---|---------------------------------|-------|-------|---------------|--------|--------|---|-------|--------|---------------|--|--|
| | | факт 2017 год | | | факт 2017 год | | | факт 2017 год | | | факт 2017 год | | |
| | | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 4,295 | 4,225 | 0,000 | 4,295 | 3,637 | 1,047 | 0,968 | 0,000 | 1,047 | 0,904 | | |
| 1.1. | из смежной сети, всего | x | x | 0,000 | 4,225 | 3,637 | x | x | 0,000 | 1,047 | 0,904 | | |
| | в том числе из сети | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 1.1.1. | ВН | x | x | | 4,225 | 0,000 | x | x | 0,000 | 1,047 | 0,000 | | |
| 1.1.2. | СН1 | x | x | x | 0,000 | 0,000 | x | x | x | 0,000 | 0,000 | | |
| 1.1.3. | СН2 | x | x | x | x | 3,637 | x | x | x | x | 0,904 | | |
| 1.2. | от электростанций | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 1.3. | из сетей ФСК | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 1.4. | из сетей Владимирэнерго | 4,295 | 4,225 | | 0,070 | | 1,047 | 0,968 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | | |
| 1.5. | из сетей других организаций | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 2. | Потери в сети | 0,3219 | 0,000 | 0,000 | 0,2577 | 0,0642 | 0,0787 | 0,000 | 0,000 | 0,0627 | 0,016 | | |
| 2.1. | то же в % | 7,49 | 0,000 | 0,000 | 6,099 | 1,7650 | 7,52 | 0,000 | 0,000 | 5,900 | 1,8200 | | |
| 3. | Расход мощности на производственные и хозяйственные нужды | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 4. | Полезный отпуск мощности | 3,973 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 3,573 | 0,9680 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,8880 | | |
| 4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0,9680 | | | 0,080 | 0,8880 | 0,9680 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,8880 | | |
| 4.2. | переток в ОАО "Владимирэнерго" | 0,000 | | | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | | |
| 4.3. | собственное потребление мощности | 3,0051 | | | 0,320 | 2,6851 | 0,0000 | | | | | | |
| 4.4. | Переток мощности в другие сетевые организации | 0,000 | | | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |

Главный энергетик:



Большаков Р.В.

С.С. Балкова