

**Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
ОАО "Владимирский завод "Электроприбор"
план на 2023 год.**

тыс. кВт.ч.

№ п.п.	Показатели	По данным организации на 2023 год					По данным организации на 1 полугодие 2021					По данным организации на 2 полугодие 2021				
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН
1	2	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
1.	Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО	14.500,00	14.491,72	0,00	14.500,00	13.627,80	7.250,00	7.245,72	0,00	7.250,00	6.813,90	7.250,00	7.246,00	0,00	7.250,00	6.813,90
1.1.	из смежной сети, всего	x	x	0,00	14.491,72	13.627,80	x	x	0,00	7.245,72	6.813,90	x	x	0,00	7.246,00	6.813,90
	в том числе из сети	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.	ВН	x	x		14.491,72		x	x		7.245,72		x	x		7.246,00	
1.1.2.	СН1	x	x	x	0,00		x	x	x	0,00		x	x	x	0,00	
1.1.3.	СН2	x	x	x	x	13.627,80	x	x	x	x	6.813,90	x	x	x	x	6.813,90
1.2.	от электростанций	0,00					0,00					0,00				
1.3.	от ОАО "ФСК ЕЭС"	0,00					0,00					0,00				
1.4.	от филиала "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	14.500,00	14.491,72		8,28		7.250,00	7.245,72		4,28		7.250,00	7.246,00		4,00	
1.5.	от других сетевых организаций	0,00					0,00					0,00				
2.	Потери электроэнергии в сети	1.103,53	0,00	0,00	855,50	248,03	551,76	0,00	0,00	427,75	124,01	551,76	0,00	0,00	427,75	124,01
2.1.	то же в % (п.2./п.1.)	7,61			5,90	1,82	7,61			5,90	1,82	7,61			5,90	1,82
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйды	0,00					0,00					0,00				
4.	Полезный отпуск из сети	13.396,47	0,00	0,00	16,70	13.379,77	6.698,24	0,00	0,00	8,35	6.689,89	6.698,24	0,00	0,00	8,35	6.689,89
4.1.	собственное потребление	10.124,00				10.124,00	5.062,00				5.062,00	5.062,00				5.062,00
4.2.	потребителям, присоединенным к сети	3.272,47			16,70	3.255,77	1.636,24			8,35	1.627,89	1.636,24			8,35	1.627,89
4.3.	переток в филиал "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	0,00					0,00					0,00				
4.4.	переток в другие сетевые организации	0,00					0,00					0,00				
	Проверка		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

**Электрическая мощность по диапазонам напряжения
ОАО "Владимирский завод "Электроприбор"
план на 2023 год.**

МВт

№ п.п.	Показатели	По данным организации на 2021 год				
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поступление мощности в сеть , ВСЕГО	4,2950	4,2880	0,0000	4,2950	3,8416
1.1.	из смежной сети, всего	x	x	0,0000	4,2880	3,8416
	в том числе из сети	x	x	x	x	x
1.1.1.	ВН	x	x		4,2880	
1.1.2.	СН1	x	x	x	0,0000	
1.1.3.	СН2	x	x	x	x	3,8416
1.2.	от электростанций	0,0000				
1.3.	от ОАО "ФСК ЕЭС"	0,0000				
1.4.	от филиала "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	4,2950	4,2880		0,0070	
1.5.	от других сетевых организаций	0,0000				
2.	Потери мощности в сети	0,3233	0,0000	0,0000	0,2534	0,0699
2.1.	то же в % (п.2./п.1.)	7,5278	0,0000	0,0000	5,9000	1,8200
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйды	0,0000				
4.	Полезный отпуск из сети	3,9717	0,0000	0,0000	0,2000	3,7717
4.1.	собственное потребление	1,9439				1,9439
4.2.	потребителям, присоединенным к сети	2,0278			0,2000	1,8278
4.3.	переток в филиал "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	0,0000				
4.4.	переток в другие сетевые организации	0,0000				
	Проверка		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000