

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель объединенных служб
жизнеобеспечения предприятия


А.А. Сидоров

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

на отопительный сезон 2023-2024г. ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»
(скорректированный по лимитам газа и тепловых нагрузок со срезкой на 90°C)

Среднесуточная температура наружного воздуха, °С	Температура воды, °С		Среднесуточная температура наружного воздуха, °С	Температура воды, °С	
	В подающем трубопроводе	В обратном трубопроводе		В подающем трубопроводе	В обратном трубопроводе
+8	40	35	-11	72	59
+7	42	37	-12	74	60
+6	44	39	-13	76	61
+5	46	40	-14	78	62
+4	48	42	-15	80	63
+3	50	43	-16	82	65
+2	52	44	-17	83	66
+1	54	46	-18	84	67
0	56	47	-19	85	67
-1	58	48	-20	86	68
-2	59	49	-21	87	68
-3	60	50	-22	88	69
-4	60	50	-23	89	69
-5	62	52	-24	90	70
-6	64	53	-25	90	70
-7	65	54	-26	90	70
-8	67	55	-27	90	70
-9	68	56	-28	90	70
-10	70	58			

Примечание: Температурный график может быть выдержан при условиях:

1. Подпитка тепловых сетей химически очищенной водой при величине утечек не более 4,5 т/час;
2. Обеспечение котельной необходимым количеством газа, согласно режимным картам.

Главный энергетик-начальник
службы энергетического обеспечения



Р.В. Большаков