

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель объединенных служб
жизнеобеспечения предприятия – главный
энергетик

А.А. Сидоров

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

на отопительный сезон 2026-2027гг. ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»
(скорректированный по лимитам газа и тепловых нагрузок со срезкой на 90°C)

Среднесуточная температура наружного воздуха, °C	ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ на тепловыводах котельной ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»		Среднесуточная температура наружного воздуха, °C	ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ на тепловыводах котельной ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»	
	В подающем трубопроводе	В обратном трубопроводе		В подающем трубопроводе	В обратном трубопроводе
+8	50	40	-11	72	59
+7	52	42	-12	74	60
+6	54	44	-13	76	61
+5	56	47	-14	78	62
+4	56	47	-15	80	63
+3	56	47	-16	82	65
+2	56	47	-17	83	66
+1	56	47	-18	84	67
0	56	47	-19	85	67
-1	58	48	-20	86	68
-2	59	49	-21	87	68
-3	60	50	-22	88	69
-4	60	50	-23	89	69
-5	62	52	-24	90	70
-6	64	53	-25	90	70
-7	65	54	-26	90	70
-8	67	55	-27	90	70
-9	68	56	-28	90	70
-10	70	58			

Примечание: Температурный график может быть выдержан при условиях:

1. Подпитка тепловых сетей химически очищенной водой при величине утечек не более 4,5 т/час;
2. Обеспечение котельной необходимым количеством газа, согласно режимным картам.